

報告書番号: 24U-006760-0003
発行年月日: 2025年4月16日

水質検査結果書

美里町長 上田 泰弘 様

株式会社 M C エ パ テ ッ ク
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号

検査責任者 大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	現地受領	試料受付年月日	2025年4月9日
試料名称	浄水(砥用西部地区(永富))		
試料採取場所	農村女性活性化センター		
(試料採取年月日・時刻)	(2025年4月9日 9時00分)		
試料採取者	依頼者による		
天候	晴		
気温(℃)	14.0	水温(℃)	15.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量 下限値
一般細菌	個/mL	0	100	厚生労働省告示第261号 別表第1	0
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2	—
塩化物イオン	mg/L	4	200	厚生労働省告示第261号 別表第13	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	ND	3	厚生労働省告示第261号 別表第30	0.3
pH値	pH/℃	7.8/19	5.8~8.6	厚生労働省告示第261号 別表第31	—
味	—	異常なし	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33	—
臭気	—	異常なし	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34	—
色度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第36	0.5
濁度	度	ND	2	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
(参考値)残留塩素	mg/L	0.2	—	厚生労働省告示第318号 別表第1	0.05
—以下余白—					

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合する。
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 24U-006760-0002
発行年月日: 2025年4月16日

水質検査結果書

美里町長 上田 泰弘 様

株式会社 M・C エ パ テ ッ ク
〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所 熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関 厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号

検査責任者 大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	現地受領	試料受付年月日	2025年4月9日
試料名称	浄水(砥用西部地区(高江))		
試料採取場所	砥用中学校		
(試料採取年月日・時刻)	(2025年4月9日 8時40分)		
試料採取者	依頼者による		
天候	晴		
気温(℃)	13.0	水温(℃)	16.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量 下限値
一般細菌	個/mL	0	100	厚生労働省告示第261号 別表第1	0
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2	—
塩化物イオン	mg/L	6	200	厚生労働省告示第261号 別表第13	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	ND	3	厚生労働省告示第261号 別表第30	0.3
pH値	pH/℃	7.3/19	5.8~8.6	厚生労働省告示第261号 別表第31	—
味	—	異常なし	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33	—
臭気	—	異常なし	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34	—
色度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第36	0.5
濁度	度	ND	2	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
(参考値)残留塩素	mg/L	0.3	—	厚生労働省告示第318号 別表第1	0.05
一以下余白一					

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合する。
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 24U-006760-0001
発行年月日: 2025年4月16日

水質検査結果書

美里町長 上田 泰弘 様

株式会社 M・C・エ・パ・テック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号

検査責任者 大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	現地受領	試料受付年月日	2025年4月9日
試料名称	浄水(砥用東部地区)		
試料採取場所	励徳小学校		
(試料採取年月日・時刻)	(2025年4月9日 8時20分)		
試料採取者	依頼者による		
天候	晴		
気温(℃)	13.0	水温(℃)	14.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量 下限値
一般細菌	個/mL	0	100	厚生労働省告示第261号 別表第1	0
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	厚生労働省告示第261号 別表第2	—
塩化物イオン	mg/L	5	200	厚生労働省告示第261号 別表第13	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	ND	3	厚生労働省告示第261号 別表第30	0.3
pH値	pH/℃	7.3/19	5.8~8.6	厚生労働省告示第261号 別表第31	—
味	—	異常なし	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第33	—
臭気	—	異常なし	異常でないこと	厚生労働省告示第261号 別表第34	—
色度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第36	0.5
濁度	度	ND	2	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
(参考値)残留塩素	mg/L	0.3	—	厚生労働省告示第318号 別表第1	0.05
一以下余白一					

備考

結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。
上記検査項目については、水道法の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。